

Представено от «ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР» ЕАД, гр. София, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция на линейно съоръжение ВЛ 110 kV „Орляк“ от п/ст „Добружда“ до п/ст „Вълчи дол“ преминаващо през имоти в землищата на гр. Суворово, село Щипско, общ. Вълчи дол и гр. Вълчи дол.

Инвестиционното предложение е свързано с „Реконструкция на линейно съоръжение ВЛ 110 kV „Орляк“ от п/ст „Добружда“ до п/ст „Вълчи дол“ преминаващо през имоти в землищата на гр. Суворово, село Щипско, общ. Вълчи дол и гр. Вълчи дол.

Дължината на ВЛ предвидена за демонтаж е 8.6 км с 38 бр. стълбове. Всички съществуващи стълбове ще се подменят с нови, без промяна на местата на стълбовете. Изключение правят 6 бр. стълбове, които се преместват в рамките на същия имот. В предпазната ѝ зона (сервитута на ВЛ) няма изградени съседни обекти, които да създават ограничения при извършване на демонтажните дейности.

При реконструкцията на ВЛ 110 kV „Орляк“ се предвиждат следните дейности:

- демонтаж на съществуващи проводници и изолаторни вериги;
- демонтиране на съществуващи стълбове и стоманобетонни фундаменти;
- монтаж на нови стоманобетонни фундаменти;
- монтаж на нови стоманорешетъчни стълбове;
- монтаж на нови проводници и изолаторни вериги, в съответствие с разпоредбата на

чл. 5, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното:

*I. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):*

Заявеното ИП попада в обхвата на точка 3, буква “Б“ от Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Във връзка с чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ-Варна.

*II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):*

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* ИП подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите защитени зони от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Суша река” с код BG0000107, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020г., на министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* ИП подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите защитени зони от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Суша река” с код BG0000107, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020г., на министъра на околната среда и водите.

Копие на писмото са изпратени и до кметовете на Община Суворово и Вълчи дол, и на гл. арх. на Община Суворово и Вълчи дол.

(отговорено от РИОСВ на 14.01.2022г.)