

Представено от „ТЕССА ЕНЕРДЖИ“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП).

Настоящото уведомление е свързано с изграждане на Повишаваща подстанция 33/110 kV в ПИ 39623.26.9 в урбанизирана територия в землището на с. Кремена, Община Балчик; на Възлова станция 110 kV в ПИ 10183.17.17, находящ се в землището на с. Василево, Община Генерал Тошево; на Електропроводна въздушна линия 110 kV, свързваща Повишаващата с Възловата станция; на две Електропроводни въздушни линии 110 kV за присъединяване на Възловата станция към Преносната електрическа мрежа 110 kV чрез разкъсване на съществуващата въздушна линия 110 kV “Дропла”; и на Подземни кабелни трасета средно напрежение 33kV между вятърните турбини и Повишаващата станция, находящи се в землищата на с. Кремена и с. Тригорци, Община Балчик, Област Добрич, с възложител „ТЕССА ЕНЕРДЖИ“ ООД, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното:

I. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :

Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.).

Заявеното ИП е свързано с изграждане на Повишаваща подстанция 33/110 kV в ПИ 39623.26.9 в урбанизирана територия в землището на с. Кремена, Община Балчик; на Възлова станция 110 kV в ПИ 10183.17.17, находящ се в землището на с. Василево, Община Генерал Тошево; на Електропроводна въздушна линия 110 kV, свързваща Повишаващата с Възловата станция; на две Електропроводни въздушни линии 110 kV за присъединяване на Възловата станция към Преносната електрическа мрежа 110 kV чрез разкъсване на съществуващата въздушна линия 110 kV “Дропла”; и на Подземни кабелни трасета средно напрежение 33kV между вятърните турбини и Повишаващата станция, находящи се в землищата на с. Кремена и с. Тригорци, Община Балчик, Област Добрич, с възложител „ТЕССА ЕНЕРДЖИ“ ООД.

Елемент от ИП:	Въздушна електропроводна линия 110 kV между ПП 33/110 kV и ВС 110 kV
Съкратено название:	ВЛ-1 110 kV
Местоположение:	Землища на с. Кремена и с. Дропла, Община Балчик, Област Добрич и на с. Василево и с. Балканци, Община Генерал Тошево, Област Добрич
Засегнати имоти: (Общо брой имоти: 72)	ПИ 23769.29.8, 23769.29.9, 23769.29.10, 23769.29.12 в землището на село Дропла (ЕКАТТЕ 23769), Община Балчик, Област Добрич; ПИ 39623.19.3, 39623.19.4, 39623.26.8 в землището на с. Кремена (ЕКАТТЕ 39623), Община Балчик, Област Добрич; ПИ 02484.23.10, 02484.23.50, 02484.23.51, 02484.23.54, 02484.23.55, 02484.23.80, 02484.23.125, 02484.24.10, 02484.24.11, 02484.24.13, 02484.24.14, 02484.24.15, 02484.24.20, 02484.24.22, 02484.24.25, 02484.24.26, 02484.24.27, 02484.24.30, 02484.24.31, 02484.24.32, 02484.24.33, 02484.24.34, 02484.24.35, 02484.24.36, 02484.24.37, 02484.24.38, 02484.30.4, 02484.30.5, 02484.30.100 в землището на с. Балканци (ЕКАТТЕ 02484), Община Генерал Тошево, Област Добрич; ПИ 10183.17.17, 10183.20.29, 10183.20.30, 10183.20.41, 10183.20.64, 10183.20.65, 10183.20.93, 10183.20.102, 10183.20.103, 10183.20.104, 10183.20.105, 10183.22.17, 10183.22.18, 10183.22.19, 10183.23.17, 10183.23.18, 10183.23.31, 10183.23.38, 10183.23.39, 10183.23.54, 10183.23.55, 10183.23.68, 10183.23.69, 10183.23.78, 10183.23.79, 10183.23.103, 10183.23.104, 10183.23.109, 10183.23.110, 10183.24.97, 10183.25.23, 10183.25.24, 10183.25.25, 10183.25.26, 10183.25.27, 10183.25.46 в землището на с. Василево (ЕКАТТЕ 10183), Община Генерал Тошево, Обл. Добрич

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с Вятърната електроцентрала „Кремена-Тригорци“ с инсталирана мощност 70 MW на „ТЕССА ЕНЕРДЖИ“ ООД, която е в процес на изграждане, в землищата на селата Кремена и Тригорци, община Балчик, област Добрич. Предложението има за цел, електроенергията, произведена във ВЯЕЦ „Кремена-Тригорци“ от енергията на вятъра, да бъде доведена чрез новата ВЛ-1 110 kV до Възловата

станция 110 kV и чрез следващите две ВЛ-2 110 kV - да бъде включена в националната преносна електрическа мрежа (ПЕМ) чрез разкъсване на съществуващата ВЛ 110 kV "Дропла".

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с изм. и доп.), Ви уведомявам, че така заявеното ИП попада в обхвата на т. 3, буква „Б“ от Приложение №2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия:

1. Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане по образец съгласно Приложение 6 от Наредбата за ОВОС, придружено с информацията по Приложение № 2 на хартиен и електронен носител.

2. Да внесете информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.), преведена по банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF, при Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. № 26-00-3209/ 2023 г.

3. Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, с информация съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 Наредбата за ОВОС.

При изготвяне на информацията за ИП да се представи и обърне внимание на:

- обхвата, засегнатата площ и параметрите на ИП;
- подробно описание на предвидените дейности в имотите предмет на ИП;

4. На основание чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* за изясняване на обществен интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица;

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на електронен носител на: община Балчик, с. Дропла, общ. Балчик, с. Кремена, общ. Балчик, община Ген. Тошево, с. Балканци, общ. Ген. Тошево, с. Василево, общ. Ген. Тошево.

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 община Балчик, с. Дропла, общ. Балчик, с. Кремена, общ. Балчик, община Ген. Тошево, с. Балканци, общ. Ген. Тошево, с. Василево, общ. Ген. Тошево:

- осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица;
- в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7.

5. Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се извършва преценка:

- по искане на възложителя;
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие;
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите.

II. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ЕО:

Съгласно представената информация за инвестиционното намерение има издадена заповед за „Изработване ПУП-ПЗ като част от комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ, въз основа на Мотивирано предложение за изработване на ПУП-ПЗ, като част от Комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ и изготвено Задание за ПУП-ПЗ. Изработването на ПУП-ПЗ и на комплексния проект за ПИ 10183.17.17, находящ се в землището на с. Василево, Община Генерал Тошево, с начин на трайно ползване „За инженерно-техническа инфраструктура“ е допуснато с Решение № 7-5/04.08.2022 г., допълнено с решение № 9-29/13.10.2022 г. на Общински съвет на Община Генерал Тошево, Област Добрич. Предварителният договор № ПРД-ПР-110-446/08.04.2021 г., сключен с оператора на националната преносна електрическа мрежа ЕСО ЕАД за присъединяване на ВяЕЦ „Кремена-Тригорци“ към мрежата, изисква собственикът на ВяЕЦ да изгради Възлова станция 110 kV по схема „единична секционирана шинна система с пет полета и с най-малко две резервни необорудвани полета. За

проектирането на ВС 110 kV има одобрено Техническо задание за изготвяне на работен проект от ЕСО ЕАД с писмо ЦУ-ЕСО-5970#4/15.09.2022 г.

Изграждане на електропроводна въздушна линия (ВЛ-1) 110 kV, свързваща Повишаващата подстанция 33/110 kV, предвидена за изграждане в ПИ 39623.26.9, в землище с. Кремена, с Възловата станция ВС 110 kV, предвидена за изграждане в ПИ 10183.17.17 в землището на с. Василево, Община Генерал Тошево. ВЛ-1 110 kV се изгражда в съответствие с изискванията на Предварителния договор за присъединяване на ВяЕЦ „Кремена-Тригорци" към ПЕМ.

Със Заповеди № РкД-20-81 от 01.08.2022 г. и № РкД-20-158 от 01.12.2022 г. на Областния управител на област Добрич се допуска изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Въздушна линия (ВЛ) 110kV от ПП 33/110kV до ВС 110kV за присъединяване на „ВяЕЦ „Кремена-Тригорци" към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 110KV", находяща се в землищата на селата с. Дропла и с. Кремена, община Балчик, област Добрич, и землищата на селата с. Балканци и с. Василево, община Генерал Тошево, област Добрич.

Подробни устройствени планове и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии са включени в т. 9.1 от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.). Във връзка с това и гореизложените обстоятелства и чл. 85, ал. 2, във връзка с чл. 85, ал. 1 от ЗООС, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО разрешенията за изработване на планове подлежат на преценяване необходимостта от извършване на ЕО.

Компетентен орган за вземане на решение по преценяване ЕО е директорът на РИОСВ-Варна. Във връзка с това, на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС, Ви уведомяваме, че се допуска само извършване на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от същия закон.

III. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие:

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/11.09.2007г., изм. и доп) инвестиционното предложение подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”.

Част от трасето на подземни кабелни линии в обхвата на ПИ 23769.30.13 по КККР на с. Дропла, общ. Балчик попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа”, обявена със Заповед № РД-793/20.12.2018 г. на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение не противоречи на режима на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа”, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.

Копие на писмото са изпратено до: кмета на община Балчик, кмета на село Кремена, община Балчик, кмета на село Дропла, община Балчик, кмета на община Ген. Тошево, кмета на с. Василево, общ. Ген. Тошево, кмета на с. Балканци, общ. Ген. Тошево

(отговорено от РИОСВ на 11.04.2023г.)